

Pytanie 46:

Dostępność pomieszczeń w poszczególnych wydziałach

- 1. Wydział Cywilny Pokój posiedzeń pojednawczych powinien znajdować się w strefie ogólnodostępnej (tak jak sale rozpraw) czy należeć do strefy dostępnej tylko dla pracowników sądu?*
- 2. Wydział Karny Pomieszczenia takie jak: Pokój do prowadzenia rozmów z podopiecznymi, Poczekalnia dla pokrzywdzonych, Pokój przesłuchań, Przyjazny pokój przesłuchań dla pokrzywdzonych, Pomieszczenie techniczne przy przyjaznym pokoju przesłuchań, Poczekalnia z węzłem sanitarnym przy przyjaznym pokoju przesłuchań powinny znajdować się w strefie ogólnodostępnej (tak jak sale rozpraw) czy należeć do strefy dostępnej tylko dla pracowników sądu?*
- 3. Wydział Rodzinny i Nieletnich Pomieszczenia takie jak: Pokój do prowadzenia rozmów z podopiecznymi i Pokój posiedzeń do postępowania wyjaśniającego powinny znajdować się w strefie ogólnodostępnej (tak jak sale rozpraw) czy należeć do strefy dostępnej tylko dla pracowników sądu?*

Odpowiedź na pytanie 46:

1. Pokój posiedzeń pojednawczych powinien znajdować się w strefie ogólnodostępnej;
2. Zgodnie z Wytycznymi do projektowania budynków dla sądów powszechnych – załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu, wymienione pomieszczenia Wydziału Karnego powinny znajdować się w strefie ograniczonej, w miarę możliwości posiadającej odrębne wejście lub zlokalizowanej w taki sposób, aby dojście do niej nie prowadziło przez części budynku, gdzie przebywają oskarżeni lub zatrzymani.
3. Pomieszczenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich powinny znajdować się w strefie ograniczonej, z wejściem jw.

Pytanie 48:

Zamiana kondygnacji II i III w pracy nr XXX

Prosimy o uzasadnienie

Odpowiedź na pytanie 48:

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania budynków dla sądów powszechnych – załącznik nr 16 do Regulaminu, ust. 2, pkt 2.1, ppkt 2.1.2. *Rozmieszczenie pomieszczeń należy projektować w taki sposób, aby wraz z przechodzeniem na wyższe kondygnacje ulegała zmniejszeniu ilość interesantów.*

W związku z powyższym, jak również ze względów organizacyjnych (zaprojektowanie pomieszczeń Administracji w pobliżu pomieszczeń Kierownictwa Sądu), do rozważenia autorom pracy poddaje się zamianę pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji II (Administracja – biura pracowników) z pomieszczeniami zlokalizowanymi na kondygnacji III (Wydział Rodziny i Nieletnich).

Pytanie 49:

Dot. działek 4347/42, 4347/43, 4347/47 (teren C)

„W zaleceniach ogólnych po I etapie konkursu zasugerowano, aby zachować minimalną odległość 0,5-1 m od granicy z działkami 4347/42, 4347/43 oraz 4347/47 (teren oznaczony literą C). Proszę zatem o potwierdzenie iż ww. działki to działki drogowe.”

Odpowiedź na pytanie 49:

Wskazane działki są działkami drogowymi, na które wydano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 50:

dot. sekretariatów wydziałów cywilnego oraz karnego

„Według załącznika nr 14 (zestawienie powierzchni Sądu) w wydziałach cywilnym oraz karnym powinno znaleźć się odpowiednio 5 oraz 7 sekretariatów. Wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych definiują jedynie relację sekretariatu z pokojem kierownika sekretariatu (po jednym takim pomieszczeniu w wydziale). Proszę o podanie pożądanego przez zamawiającego lokalizacji tych pomieszczeń oraz relacji z pozostałymi pomieszczeniami wydziału.”

Odpowiedź na pytanie 50:

Pomieszczenia sekretariatów w obrębie danego wydziału powinny być zlokalizowane w jednym ciągu (zgrupowane) i znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetów sędziów, tak aby dla każdego z wydziałów możliwe było ustanowienie odrębnej strefy kontroli dostępu.

dr inż. arch. Wojciech Gwizdak

Sekretarz Organizacyjny Konkursu