

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 27:

Sale rozpraw wydział karny

„Czy do wszystkich trzech sal rozpraw w wydziale karnym należy zapewnić bezpośredni dostęp ze strefy zatrzymań, czy jest możliwe wybranie tylko jednej lub dwóch sal z bezpośrednim dojściem?”

Odpowiedź na pytanie 27:

Sale rozpraw w budynku Sądu Rejonowego należy projektować w oparciu o Wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych - Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu.

Zgodnie z Tabelą nr 1, wiersze 4.9, 4.12 i 4.15, kolumna 9 Wytycznych, sale rozpraw w wydziale karnym należy lokalizować w zespole sal rozpraw, w sposób umożliwiający doprowadzenie zatrzymanych na salę możliwie najkrótszą drogą, bez możliwości kontaktu ze stronami procesu i pracownikami sądu.

Ponadto, zgodnie z przywołanym załącznikiem (Tabela nr 1, wiersz 11.11, kolumna 9) - pomieszczenia dla zatrzymanych należy lokalizować w piwnicy lub zespole sal rozpraw oraz zapewnić niezależną komunikację do sal rozpraw wydziału karnego bez możliwości kontaktu ze stronami procesu i pracownikami.

dr inż. arch. Wojciech Gwizdak

Sekretarz Organizacyjny Konkursu